

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-ВЕ.ПБ68.В.01721

ЗАЯВИТЕЛЬ

«IKO Sales International NV».

Адрес: БЕЛЬГИЯ, IZ Ravenshout 3.974, Truibroek 74, B-3945 Ham, Belgium.

Телефон: +3211340120, факс: +3211340130. E-mail: eddy.depeuter@iko.be

№ 0001679

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«IKO Sales International NV».

Адрес: БЕЛЬГИЯ, IZ Ravenshout 3.974, Truibroek 74, B-3945 Ham, Belgium.

Телефон: +3211340120, факс: +3211340130. E-mail: eddy.depeuter@iko.be

Филиалы завода изготовителя согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР №0005633).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, толщиной от 0,3 мм до 6 мм, плотностью от 0,5 до 4 кг/м³, размерами по ширине: от 750 мм до 1500 мм, по длине от 5000 мм до 50000 мм, торговой марки «IKO», серий Armourvalley, Armourfix, Armourbase Pro, Armourbase ECO, Armourbase Stick, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6807 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № 0005634).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № ППБ-866/07-2015 от 22.07.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", пер. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.ВЕ.001.ОС.04.00753 от 01.04.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», пер. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

22.07.2015

по

21.07.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Е.А. Антонова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ68.В.01721
(обязательная сертификация)

№ 0005633

Приложение №1

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«IKO Sales International NV».	СЛОВАКИЯ, Kaplinske Pole 16, SK 905 01 Senica, Slovak Republic. Телефон: +421346983111
«IKO nv».	БЕЛЬГИЯ, d'Herbouvillekaai 80 , В - 2020 Antwerpen. Телефон: +3232483000.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

_____ *(Handwritten signature)* _____
подпись
_____ *(Handwritten signature)* _____
подпись

А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

Е.А. Антонова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ68.В.01721
(обязательная сертификация)

№ 0005634

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

Подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Е.А. Антонова

инициалы, фамилия