

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-СК.ПБ68.В.02119

№ 0006220

ЗАЯВИТЕЛЬ

«IKO Sales International NV».
Адрес: СЛОВАКИЯ, Kaplinske Pole 16, SK 905 01 Senica, Slovakia.
Телефон: +421346983111, факс: +421346983150.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«IKO Sales International NV».
Адрес: СЛОВАКИЯ, Kaplinske Pole 16, SK 905 01 Senica, Slovakia.
Телефон: +421346983111, факс: +421346983150.
Филиалы завода-изготовителя, согласно приложению №1 на 1 листе. (бланк ТР № 0006492).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал кровельный битумный в листах, толщиной от 1,5 мм до 7 мм, марок согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № 0006493), выпускаемый по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7410

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6807

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №3 на 1 листе (бланк ТР № 0006494).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № ППБ-177/03-2016 от 21.03.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.SK.001.ОС.05.00089 от 09.02.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.03.2016 по 23.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-SK.ПБ68.В.02119

(обязательная сертификация)

№ 0006492

Приложение №1

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«IKO Sales International NV»	БЕЛЬГИЯ, IZ Ravenshout 3.974, Truibroek 74, B-3945 Ham, Belgium. Телефон: +3211340120.
«IKO Industries Ltd»	КАНАДА, 71 Orenda Road, Brampton, Ontario, L6W 1V8, Canada. Телефон: +19054572880.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-SK.ПБ68.В.02119

№ 0006493

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 7410 6807	Материал кровельный битумный в листах, толщиной от 1,5 до 7 мм, марок:	Техническая документация изготовителя
	Superglass, Superglass 3Т, Superglass 3-TAB, Superglass-Biber, Superglass-Beaver, Armourglass, Armourshield, Bibershield, Beavershield, Diamant, Diamantshield, Victorian, Monarch, Monarch-Biber, Monarch Beaver, Monarch-Diamant, Number One Tri, Number One HEX, Number One 3Т, Number One 3TAB, Number One Biber, Skyline, Cambridge HD, Cambridge, Cambridge Xpress, Cambridge Xtreme, Mar U Access, Number One Hex, ArmourShield, DiamantShield, NumberOne Hex, Mar U Acces., Monarch-Beaver, Stormshield, Quick Ridge, Starterstrip, Superglass 3Т Mar. U., Armourshake, Crowne Slate, Royal Estate, Armour Starter, Marathon Ultra AR	

КОПИЯ
подпись



А.А. Григорьев

инициал, фамилия

Д.Л. Голубева

инициал, фамилия



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ПСК

Эксперт (эксперты)

подпись
[Handwritten signature]
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-SK.ПБ68.В.02119

№ 0006494

Приложение №3

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева
инициалы, фамилия